

Сибирское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору

ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002, Телефон: (3842) 71-63-00, Факс: (3842) 64-54-30, E-mail: u@gosnadzor.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер № 33-55-2018 от «10» сентября 2018 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория с переносным комплексом приборов

Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственная фирма «Информационные Системы Безопасности»
ИНН 7017091200

/полное наименование предприятия, организации/

634034, г. Томск, пр. Ленина, 28

/юридический адрес предприятия/

634034, г. Томск, пр. Ленина, 28, тел. 8(3822) 901-122

/фактический адрес предприятия, телефон, факс/

зарегистрирована в Томском отделе надзора за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

до 1000 В.

/ до и / или/ выше 1000 В/

Перечень разрешенных видов испытаний и / или/ измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, силовых осветительной электропроводки, электрооборудования.

2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.

3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемым элементами, между заземленными установками и элементами заземляющей установки.

4. Проверка срабатывания защиты при сдвиге фазы с заземленной нейтралью.

5. Проверка устройств защитного отключения.

6. Проверка устройств автоматического отключения резерва (АВР).

7. Проверка системы молниезащиты.

8. Измерение характеристик аккумуляторных батарей.

9. Измерение удельного сопротивления грунта.

10. Проверка фазировки распределительных устройств напряжением до 1000В и их присоединений.

Свидетельство выдано на основании решения комиссии о допуске в эксплуатацию электролаборатории для производства испытаний (измерений), акта проверки готовности № 33-5/Д-ЭТЛ-55 от «10» сентября 2018 г.

Срок действия Свидетельства установлен до «10» сентября 2021 г.

Заместитель руководителя

М.П.