

**Сибирское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору**

ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002, Телефон: (3842) 71-63-00, факс: (3842) 64-54-30,
e-mail: usib@gosnadzor.ru

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории**

Регистрационный номер № 33-20-202 от «02» августа 2023 года

Настоящее свидетельство удостоверяет, что с полным комплектом приборов
электролаборатория

Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственная фирма
«Информационные Системы Безопасности»
ИНН 7017091200

/полное наименование предприятия, организации/

634034, г. Томск, пр. Ленина, 28

/юридический адрес предприятия/

634034, г. Томск, пр. Ленина, 28, телефон 8(3822) 901-122, факс 8(3822) 901-174

/фактический адрес предприятия, телефон, факс/

зарегистрирована в Томском отделе по надзору за энергосетями и энергоустановками
потребителей и энергообеспечением Сибирского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и
измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

до 1000 В

/до и / или/ выше 1000 В/

Перечень разрешенных видов испытаний и / или/ измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, силовой и осветительной электропроводки, электрооборудования.
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, между заземленными установками и элементами заземленной установки.
4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью.
5. Проверка устройств защитного отключения.
6. Проверка устройств автоматического выключения резерва (АВР).
7. Проверка систем молниезащиты.
8. Измерение характеристик аккумуляторных батарей.
9. Измерение удельного сопротивления грунта.
10. Проверка фазировки распределительных устройств напряжением до 1000В и их присоединений.
11. Проверка действия релейных элементов автоматических выключателей.
12. Измерение напряжения прикосновения.

Свидетельство выдано на основании решения комиссии о допуске в эксплуатацию
электролаборатории для производства испытаний (измерений), акта проверки готовности
№ 33-5/Д-ЭТД-16 от «02» августа 2023 года.

Срок действия свидетельства установлен до «02» августа 2026 года.

Исполнительный обязанности
заместителя руководителя

М.П.

М.В. Гавриш

